

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle der DIQ Zert GmbH bestätigt, dass für das Unternehmen

DC-Datacenter-Group GmbH

Am Standort
Georg-Boole-Weg 3
69120 Heidelberg
Deutschland

die Erfüllung der Anforderungen in Anlehnung der Prüfgrundlage nach
DIN EN 50600 nachgewiesen ist.

Das Rechenzentrum hat die Klassifizierung:

Verfügbarkeitsklasse:	VK 3
Schutzklasse:	SK 3
Energieeffizienz:	GN 2

Geltungsbereich:

Betrieb eines hochverfügbaren und hochsicheren Rechenzentrums

Zertifikat-Registrier-Nummer:	0002143845
gültig ab:	28.09.2023
gültig bis:	27.09.2025
Auditberichtsnummer:	0002055810
Saarbrücken, den:	28.09.2023



B.Eng. Matthias Martin
Zertifizierungsstellenleiter der DIQ Zert GmbH

DIQ Zert GmbH Beethovenstraße 1 D-66111 Saarbrücken www.diq-zert.de

DIQ | Zert GmbH

